



สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รังสิต: ตู้ ป.ณ. 22 ไปรษณีย์ธรรมศาสตร์รังสิต

จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: (66 2) 986-9009, 986-9103~9

โทรสาร: (66 2) 986-9112~3

บางกะดี: เลขที่ 131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: (66 2) 501-3505~20

โทรสาร: (66 2) 501-3524

ที่ SIIT 10/17-642

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ตอบข้อซักถามงานก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด

อ้างถึง หนังสือขอสอบถาม จาก บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด ที่ IB1030-001/2560 ลงวันที่ 18 พ.ย.2560

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดให้ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน นั้น

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้พิจารณาหนังสือขอสอบถามรายละเอียดจากบริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด (ตามเอกสารที่อ้าง 1) แล้ว ขอตอบข้อซักถามดังนี้

1. ความหนาเมทัลชีทเป็นสีส้มหรือสีอิฐ ความหนารวม 0.50 มม. ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่ และได้ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ แผ่นที่ A-01 ข้อ 2.2

2. ระบบหลังคาเป็นแบบ Bolt System หรือเป็นแบบ Boltless

ตอบ เป็นแบบ Boltless System ซึ่งระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ แผ่นที่ A-01 ข้อ 2.3

3. แผ่นเหล็กหลังคาที่ใช้ขึ้นลอนเป็นของ Blue Scope ใช่หรือไม่

ตอบ ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ แผ่นที่ A-01 ข้อ 2.2

4. ความกว้างของแผ่นหลังคา และความสูงของลอนหลังคา เป็นเท่าไร

ตอบ ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ แผ่นที่ A-01 ข้อ 2.2

5. บริษัทฯ สามารถเลือกของอนุมัติใช้ยี่ห้ออื่นได้หรือไม่ เช่น SIAM METAL SHEET หรือ WMI โดยใช้แผ่นเหล็กหลังคาของ Blue Scope เหมือนกัน และมีคุณสมบัติตามข้อ 1. ถึง 4. ตามข้างต้นทุกประการ

ตอบ ใช้ยี่ห้ออื่นได้ แต่ต้องใช้แผ่นเหล็กของ Blue Scope ในการทำแผ่นเหล็กหลังคา เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเต็มสิริกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร